

認 定 証

種 別		消火設備（パッケージ型自動消火設備Ⅱ型）
型 式 記 号		CPW-13-044 型
適 用 規 格		B 1 0 5 - 1 9 ・ B 1 0 6 - 1 9
申 請 者 名	所 在 地	東京都江東区有明 3 丁目 5 番 7 号
	名 称	モリタ宮田工業株式会社
	代 表 者	代表取締役社長執行役員 中川龍太郎
認 定 番 号		PGA-001 号
認 定 年 月 日		平成 28 年（2016 年）02 月 23 日
認 定 有 効 期 限		令和 10 年（2028 年）03 月 31 日
<付帯事項> 放出口を設置する居室等の壁が、次の 1 又は 2 の内装仕上げであること。 1 石膏ボード 9.5 mm 以上 2 石膏ボード 9.5 mm 以上 + 可燃性ビニルクロス		

上記適用規格に適合するものであることを認定します。



一般財団法人 日本消防設備安全センター
理事長 西 藤 公 司

