

認 定 証

種 別	消火設備（パッケージ型自動消火設備Ⅱ型）	
型 式 記 号	CPW-13-092 型	
適 用 規 格	B105-19・B106-19	
申 請 者 名	所 在 地	東京都江東区有明3丁目5番7号
	名 称	モリタ宮田工業株式会社
	代 表 者	代表取締役社長執行役員 中川龍太郎
認 定 番 号	PGA-002 号	
認 定 年 月 日	平成28年（2016年）02月23日	
認 定 有 効 期 限	令和10年（2028年）03月31日	
<付帯事項> 放出口を設置する居室等の壁が、次の1又は2の内装仕上げであること。 1 石膏ボード9.5mm以上 2 石膏ボード9.5mm以上+可燃性ビニルクロス		

上記適用規格に適合するものであることを認定します。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 西 藤 公 司

