

天ぷら油消火用簡易装置 仕様書

モリタ宮田工業株式会社

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------|
| 型 式 記 号 | FHL4 | |
| 評 定 番 号 | 評 58 - 001 号 | |
| 消 火 薬 剤 | 種 別 | 強化液 |
| | 型 式 番 号 | 薬第 27~10 号 |
| | 貯 蔵 量 | 1.5L (2.04kg) |
| 方 式 | 蓄圧式 | |
| 公 称 防 護 面 積 | 天ぷら油火災用 0.5 m ² | |
| 使 用 温 度 範 囲 | -10℃ ~ +40℃ | |
| 最 高 使 用 圧 力 | 0.98MPa (40℃) | |
| 基 準 圧 力 | 0.9MPa (20℃) | |
| 貯 蔵 容 器 | 材 質・板 厚 | SPCD 板厚 1.2mm |
| | 内 容 積 | 1.96L |
| | ガスの種別 | 窒素ガス |
| | 防 錆 処 理 | 粉体塗装処理 |
| | 全高・最大径 | 341mm φ 96mm |
| 熱 感 知 部 | 感 知 方 式 | 易融性金属型 |
| | 公称作動温度 | 95℃ |
| | 材 質 | C1100P |
| | 防 錆 処 理 | ニッケルメッキ |
| ノ ズ ル | 材 質 | C3604B |
| | 放 射 時 間 | 約 30 秒 |
| 放 出 導 管 | 材 質 | C1220T |
| | 外 径・長 さ | φ 6mm × 2m |
| 指 示 圧 力 計 | 型 式 番 号 | 品評圧第 11~1 号 |
| | 指 示 範 囲 | 0.7~0.98MPa |
| | 検 出 部 材 質 | SUS304 |
| 総 質 量 | 約 3.6kg | |
| 全 高 | 約 460mm | |