


22	薬剤入り総質量シール	
21	配管	$\phi 8$ 銅パイプ
20	バッテリーセット	オカヨシ24V, 0.45Ah/5HR
19	手動起動タンシール	
18	取扱注意銘板	
17	手動起動ボタン	
16	操作パネル	
15	制御盤	AC100・AC200兼用
14	手動起動レバー	
13	安全装置ツマミ	
12	作動部	
11	キャップコン	配線用 $\phi 21$
10	庫内配管	$\phi 8$ 銅パイプ取出し(標準)
9	パネルユニオン	$\phi 8$ 銅管用
8	ハーフユニオン	$\phi 8 \times PT 1/4$
7	放出口エルボ	
6	安全弁	
5	容器銘板	
4	薬剤貯蔵容器	二酸化炭素1.4kg
3	固定バンド	
2	格納箱扉	
1	格納箱本体	
番号	名称	備考

【注】  
庫内配管の左右背面取り出しは  
現地施工となります。



名称 二酸化炭素自動消火装置外觀図

年月日 2004. 7. 23 尺度 FREE 型式 FKEC-1.5II

承認 照査 検図 係 製 図 式

種 山 佐 塚 森 倉 泰

モリタ宮田工業株式会社