

A−A' 矢視図

番号	名称	備考
22	薬剤入り総質量シール	
21	配管	φ8銅パイプ
20	バッテリーセット	オプション24V, 0.45AH/5HR
19	手動起動ボタンシール	
18	取扱注意銘板	
17	手動起動ボタン	
16	操作パネル	
15	制御盤	AC100・AC200兼用
14	手動起動レバー	
13	安全装置ツマミ	
12	作動部	
11	キャプコン	配線用φ21
10	庫内配管	φ8銅パイプ取り出し(標準品)
9	パネルユニオン	φ8銅管用
8	ハーフユニオン	φ8×PT1/4
7	放出口エルボ	
6	安全弁	
5	容器銘板	
4	薬剤貯蔵容器	二酸化炭素3.2kg
3	固定バンド	
2	格納箱扉	
1	格納箱本体	

【注】
庫内配管の左右背面取り出しは
現地施工となります。

名称	二酸化炭素自動消火装置外観図				
年月日	2004.7.23	尺度	FREE	型式	FKEC−3.2Ⅱ
承認	照査	検図	係	製図	
種山	佐塚		今村		

モリタ宮田工業株式会社