



| 番号 | 名称 | 備考 |
|----|------------|---------------------|
| 22 | 薬剤入り給養管シール | |
| 21 | 配管 | φ8銅パイプ |
| 20 | バッテリーセット | ガフォ24V, 0, 45AH/5HR |
| 19 | 手動起動ボタンシール | |
| 18 | 取扱注意銘板 | |
| 17 | 手動起動ボタン | |
| 16 | 操作パネル | |
| 15 | 制御盤 | AC100・AC200兼用 |
| 14 | 手動起動レバー | |
| 13 | 安全装置ツマミ | |
| 12 | 作動部 | |
| 11 | キャブコン | 配線用φ21 |
| 10 | 庫内配管 | φ8銅パイプ取り出し(標準品) |
| 9 | パネルユニオン | φ8銅管用 |
| 8 | ハーフユニオン | φ8×PT1/4 |
| 7 | 放出口エルボ | |
| 6 | 安全弁 | |
| 5 | 容器銘板 | |
| 4 | 薬剤貯蔵容器 | 二酸化炭素4.6kg |
| 3 | 固定バンド | |
| 2 | 格納箱扉 | |
| 1 | 格納箱本体 | |



【注】
庫内配管の左右背面取り出しは、現地施工となります。

名称 二酸化炭素自動消火装置外観図

年月日 2004. 7. 23 尺度 FREE 型 FKEC-4.6II

承認 照査 検図 係 製図 式

種山 佐塚 森 金村 森

モリタ宮田工業株式会社