

認 定 証

種 別	消火設備 (パッケージ型自動消火設備Ⅱ型)	
型 式 記 号	CPW-13-092 型	
適 用 規 格	B 1 0 5 - 1 9 ・ B 1 0 6 - 1 9	
申 請 者 名	所 在 地	東京都江東区有明3丁目5番7号
	名 称	モリタ宮田工業株式会社
	代 表 者	代表取締役社長執行役員 中川龍太郎
認 定 番 号	PGA-002 号	
認 定 年 月 日	平成 28 年 (2016 年) 02 月 23 日	
認 定 有 効 期 限	令和 07 年 (2025 年) 03 月 31 日	
<p><付帯事項></p> <p>放出口を設置する居室等の壁が、次の1又は2の内装仕上げであること。</p> <p>1 石膏ボード 9.5 mm以上</p> <p>2 石膏ボード 9.5 mm以上+可燃性ビニルクロス</p>		

上記適用規格に適合するものであることを認定します。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 北 崎 秀

