


仕 様	容器の材質	容器本体：マンガン鋼	耐圧試験圧力	24.5 MPa
		媒介金具：C3604	容器破壊圧力	58.8~117.6 MPa
		作動封板：C1220-R	封板破壊圧力	22 ~ 27 MPa
	内容積	0.7 ^{+10%} / ₀ リットル	最高充てん圧力	11.5 MPa
	充てんガスの種類	CO ₂ (二酸化炭素) + N ₂ (窒素) の混合ガス	容器検査	高圧ガス保安法の規定に適合 (特定容器)
	ガス量	370 ^{±17} g (CO ₂ : 353g, N ₂ : 17g)	型式番号	品評容第 28 ~ 9 号
総質量	約 2,150 g			



* 製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	加圧用ガス容器 CO ₂ +N ₂ 370g	品番	CO2N2D370S
モリタ宮田工業株式会社 〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL:(0467)85-1210 (お客様相談室)		図番	CO2N2D370S-1607